

|                |
|----------------|
| Bieter:        |
| Maßnahme:      |
| Vergabenummer: |

### Eigenerklärung Leistungsdaten Luftreiniger

Gefördert werden solche Technologien für die Luftreinigung, die den vom Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) veröffentlichten fachlichen Mindestkriterien an die Wirksamkeit und Sicherheit solcher Technologien entsprechen.

Die Geräte müssen so bemessen werden, dass ihr stündlicher Mindestvolumenstrom mindestens dem 4-fachen Raumvolumen entspricht. Ggf. sind in größeren Räumen mehrere Geräte mit ausreichender Gesamtleistung einzusetzen.

Bei der Geräteauswahl ist eine möglichst geringe Geräuschemission anzustreben, so dass die Anforderungen der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR) A 3.7 „Lärm“ erfüllt werden. Der Höchstwert für Hintergrundgeräusche liegt in Schulen und Kindertageseinrichtungen bei 35 dB(A).

Es wird nur die Anschaffung solcher Geräte gefördert, die den einschlägigen Rechtsvorschriften für ihre Bereitstellung auf dem Markt entsprechen (insb. dem Produktsicherheitsgesetz).

..... Mindestvolumenstrom Ihrer angebotenen Geräte in m<sup>3</sup>/h

..... Hintergrundgeräusche Ihrer angebotenen Geräte in dB(A)

---

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)